

Inventering av äldre timmerbyggnader i Uppsala län 2004-2005

Datum: 040929

Inventerare: Magnus Henriksson

Objekt: Dubbelbod

Fastighet: Alunda sn, Sprötslinge 1:4

Ägare: Per- Erik Sundgren 0174-109 89

Funktion, ursprunglig - nuvarande: Visthusbod

Flyttad: Flyttningmärken finns i timret

Datering: 1500-tal pga facetttimmer

Kulturhistoriskt skydd: Upptagen i Östhammars kommuns kmv - program 1999. Område ÖS 27:10, s 232.

Bedömning av miljön: Bostadshuset är kataloghus byggt 1971 efter att det äldre bostadshuset brunnit. Gården är i övrigt relativt välbevarad med byggnader från 1800 - 1900 tal.

Antal stockar i långvägg:

i gavel:

Lägsta syllen i:

Stighöjd:

Bottenbjälklag mellan: n A1-C1

Mellanbjälklag:

Övrigt

Välgjord upprustning av boden med bidragsmedel 1995.

Byggnadsdel	Material, mått, ytbehandling etc	Ev åtgärder
Sockel	Natursten under knutar	Sly och träd bör röjas på baksida.
Stomme- väggar Längd - bredd Timmerets form, halsning, knuttyp Ytbehandling	Facetttimmer. Dubbelkattsknutar, antydningar till halsning på knutskallarna. Hammarbandet och en stock under detta är bytt till fyrkanthugget timmer. Rödfärgad	Timmer i gott skick
Tak	Enkupigt maskinslaget lertegel. Undertak är modern slätpanel på längden	
Vindskivor- nock	Trä, obehandlade	
Dörr	Bräddörr av mkt breda brädor. Tjärad. Kammarlås från omkring 1800.	
Fönster	-	
Interiör, golv	Ej besiktad, två bottnar i högra boddelen	
Övrigt	Gott skick.	På baksidan bör hänggränna sättas upp för att förhindra stänk vid markfast sten.

